

SANTERRE SAEP

Amiens, le 5 mars 2020

MONSIEUR LE PRESIDENT
SANTERRE SIEP
BUREAU DDE
1 RUE D'ASSEL
80170 ROSIERES EN SANTERRE

23 MARS 2020

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	jeudi 20 février 2020 à 14h07
Unité de gestion		00107729		par :	2AR
Installation	UDI	000615	MORCHAIN UDI	Type visite :	D1
Point de surveillance	S	000001056	ASSEVILLERS CENTRE	Commune :	ASSEVILLERS
Localisation exacte			RUE DE FAY 80200 ASSEVILLERS MELANGEUR BUANDERIE		

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : PCLAT

Code SISE de l'analyse : 00107840

Référence laboratoire : H_CS20.2385.2

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

DIVERS MINERAUX

Perchlorate

6,7 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00107729)

L'analyse a révélé la présence de perchlorate dans une concentration comprise entre une valeur strictement supérieure à 4µg/l et une valeur inférieure ou égale à 15µg/l, l'Anses préconise de ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire


Jérôme Veyret