

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Amiens, le 1 février 2018

MONSIEUR LE PRESIDENT
SANTERRE SIEP
BUREAU DDE
1 RUE D'ASSEL
80170 ROSIERES EN SANTERRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

SANTERRE SAEP

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|---|--|
| --- | Type | Code | Nom | |
| Prélèvement | | 00084391 | | Prélevé le : lundi 22 janvier 2018 à 14h31 |
| Unité de gestion | | 0089 | SANTERRE SAEP | par : VINCENT DELATTRE |
| Installation | UDI | 000616 | POTTE UDI | Type visite : D1 |
| Point de surveillance | P | 0000001050 | CENTRE VILLE | |
| Localisation exacte | | | MR TERLYNCK 1, RUE DU DOCTEUR BRAILLANT | |
| Commune | | | NESLE | |

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L' AISNE, LAON 0204

Type de l'analyse : PCLAT

Code SISE de l'analyse : 00084506

Référence laboratoire : H_CS18.931.2

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

DIVERS MINERAUX

Perchlorate

9,3 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00084391)

L'analyse a révélé la présence de perchlorate dans une concentration comprise entre une valeur strictement supérieure à 4µg/l et une valeur inférieure ou égale à 15µg/l, l'Anses préconise de ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Michael NGUYEN